

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 2 674 57 11 • contact@vincotte.be

Onze referenties

Uw klantnummer: 69135502

Contractnummer: 1019773/1000

Verslagnummer: GEN/35/15374774/00/NL

Uw referenties

Ref.: /

VERKINDERE BVBA

Lodewijk De Raetlaan 17
B-8870 Izegem
België**C000327429****INHOUDSOPGAVE**

- LS+GAS	CLT/15374774/000/00
- 001 - GAS - LS/GAS - VERKINDERE BVBA - Izegem	WRK/15374774/000/00
- LS - LS/GAS - VERKINDERE BVBA - Izegem	WRK/15374774/001/00
- GAS - LS/GAS - VERKINDERE BVBA - Izegem	WRK/15374774/002/00

BIJLAGE AAN VERSLAG 15374774-001 VAN 08/05/2026 en 12/05/2026

Ref. Nr. VERKINDERE	DATUM KEURING	NUMMER-PLAAT	Type	Beschrijving	Adres van opstelling	TOESTELLEN (GAS)	LEIDINGEN	OPMERKINGEN (O) INBREUKEN (I)	CONFORM
1	12/05/2026	UKT-999	DROWA	KRAAM	A	5 braadpannen + 4 stopkranen (CE attest) + bain-marie 1ste ontspanner op fles met manometer. 2de ontspanner op installatie.	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. Oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
2	12/05/2026	UKT-998	DROWA	KRAAM	A	4 braadpannen 1 Hotdogtoestel	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. 2 aansluitingen. Oranje slang 2021.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
6	12/05/2026	QBN-479	DROWA	KRAAM	B	3 braadpannen + afsluiters, 1 hotdogtoestel + afsluiter	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. Diameter 10 oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
7	12/05/2026	QBN-477	DROWA	KRAAM	B	3 braadpannen + afsluiters (met CE attest) 1 hotdogtoestel + afsluiter (met CE attest)	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar. Koper gelast. Diameter 10. Oranje slang 2021.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
8	12/05/2026	QBN-478	DROWA	KRAAM	A	3 braadpannen + afsluiters (met CE attest) 1 hotdogtoestel + afsluiter (met CE attest)	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. Oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
9	12/05/2026	QCW-311	DROWA	KRAAM	A	3 braadpannen met afsluiter 1 bain-marie toestel met afsluiter	1e ontspanner op fles metalen slang EN ISO 10380 (2012) 2e ontspanner 37 mbar / 1 bar oranje slang 2021. Koper, lasverbinding.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
10	12/05/2026	UTL-706	DROWA	Frituur	B	Frituurketels Florigo	1e ontspanner met manometer, metalen slang EN ISO 10380, 2e ontspanner en elektrische gasklep, Koper gelast.	Geen inbreuken vastgesteld	JA

11	12/05/2026	QCW-310	DROWA	Frituur	B	frituurketel met 4 branders Perfecta	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner elektrische gasklep, Koper gelast. Oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
14	12/05/2026	QEQ-185	DROWA	Frituur	B	Frituureenheid HEGRO met 5 eenheden.	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. Oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
17	12/05/2026	Q-AEB-073	DROWA	Frituur	B	Frituurt toestel Perfecta VR	1e ontspanner op fles, metalen slang EN ISO 10380 2e ontspanner bij toestel, koper 15 knelverbinding 0,5m, oranje slang 2021. galva 1/2 schroefverbinding 0,5m + elektroventiel	Geen inbreuken vastgesteld	JA
18	12/05/2026	1-CAJ-173	RENAULT	Frituur + Hamburger	A	2 Braadpannen 1 Friteuze perfecta	fles 1e ontspanner braadpan, fles 1e ontspanner frituur + Koper gelast + knelfitting (knelpunten niet zichtbaar). Oranje slang 2024.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
31	12/05/2026	1-VLE-114	RENAULT	Frituur	A	Frituur toestel Perfecta.	fles 1e ontspanner op fles metalen slang EN ISO 10380, 2de ontspanner 37mb op toestel + Koper gelast + knelfitting (knelpunten niet zichtbaar). Oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
32	12/05/2026	QHU-850	DROWA	Kraam	A	3 braadpannen (CE attest) Handmann // 10kW 1 hotdogtoestel + afsluiter	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar, Koper gelast. Oranje slang 2021, 2 aansluitingen	Geen inbreuken vastgesteld	JA
36	12/05/2026	1-QED-338	DROWA	Frituur	A	1 frituur brander MEGRO 1ste ontspanner op fles	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner op toestel (50mbar) Koper gelast. Oranje slang 2021.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
43	12/05/2026	1-QBI-017	DROWA	Kraam	B	5 braadpannen + afsluiter 1 hotdogtoestel + afsluiter 1 Friteuze	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar Koper gelast. 2 aansluitingen Oranje slang 2021.	Geen inbreuken vastgesteld	JA

44	12/05/2026	QGG-206	DROWA	Kraam	B	5 braadpannen Handmann - Peiga met afsluiter (CE attest). Hot-dogtoestel	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. 2 aansluitingen, oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
46	12/05/2026	QGU-791	DROWA	Combi 1	F	2 braadpannen 1 hotdogtoestel	1e ontspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. 1 frituurtoestel met 5 branders aparte aansluiting, oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
54	12/05/2026	QHV-360	DROWA	Combi 2	A	Frituurtoestel (4 vuren op 1 aansluiting) 3 braadpannen (CE-attest) op 2e aansluiting 1 bain marie toestel (CE-attest) op 2e aansluiting	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar Koper lasverbinding. Oranje slang 2021.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
55	12/05/2026	QHV-520	DROWA	Combi 3	A	3 braadpannen, 1 hotdogtoestel, 1 frituurtoestel met 3 branders	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar Koper lasverbinding. 3 aansluitingen Oranje slang 2021.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
58	12/05/2026	QIL-751	DROWA	Kraam	A	4 braadpannen + afsluiter 1 hotdogtoestel + afsluiter	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar Koper gelast. 2 aansluitingen, oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
61	12/05/2026	Q-AEA-983	DROWA	Kraam	B	frituurketel Picto (CE attest) 6 braadpannen (CE attest) 1 hotdogtoestel + afsluiter	2 aansluitingen 1e ontspanner op fles, 2 e ontspanner 37 mbar koper 12 diam. - lasverbinding + aansluiting naar ieder toestel voorzien van afsluiter oranje slang 2021 1e ontspanner op fles + manometer 1,5 bar 2e ontspanner ingang wagen 37 mbar	Geen inbreuken vastgesteld	JA
64	12/05/2026	1-QEL-367	HARLEY	Kraam	A	3 braadpannen CE gekeurd - Landmann - met afsluiter 1 hotdogtoestel - Jüngen - met afsluiter	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar Koper gelast. 2 aansluitingen, oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA

66	12/05/2026	1-QCP-868	DROWA	Kraam	A	5 Braadpannen - CE gekeurd - Lanmann met afsluiter 1 Hotdogtoestel jüngen met afsluiter	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 37 mbar Koper gelast. 2 aansluitingen, oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
67	12/05/2026	1-QCT-442	DROWA	Kraam	B	5 Braadpannen - CE gekeurd - Lanmann met afsluiter 1 Hotdogtoestel jüngen CE - 2.7kW 1 Friteuze	Koper Ø 28 - Ø 22 - 1ste ontspanner op fles met manometer 1,5 bar, 2de ontspanner op binneninstallatie 30-50 mbar. Ieder toestel is voorzien van afsluiter. 2 aansluitingen	Geen inbreuken vastgesteld	JA
72	12/05/2026	1-QER-433	DROWA	Kraam	B	5 braadpannen 1 hotdogtoestel	Koper Æ 28 - Æ 22 - 1ste ontspanner op fles met manometer 1,5 bar, 2de ontspanner op binneninstallatie 30-50 mbar. Oranje slang 2021, 1 na te zien Ieder toestel is voorzien van afsluiter.	Geen inbreuken vastgesteld	JA
77	12/05/2026	1-YCA-751		Frituur	A	Friteuze met 3 eenheden merk PERFECTA 1 Drukreducerende eenheid type FISCHER max 10PSI 1 Magneetkroon	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. Oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
78	12/05/2026	1-XKA-013			A	Friteuze met 2 eenheden merk DIAMOND 2 Braadpannen	Ontspanner op fles 37 mbar oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
79	12/05/2026	Q-ACN-796	DROWA	Kraam	B	5 braadpannen 1 hotdogtoestel	1e ontspanner op fles, metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner koper gelast, oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
85	12/05/2026	Q-AFA-702	DROWA	KRAAM	B	3 braadpannen 1 hotdogtoestel	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. 2 aansluitingen oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA
86	12/05/2026	Q-AFZ-715	DROWA	Kraam	A	5 braadpannen Landmann 004412 1 hotdogtoestel	1e onstspanner op fles manometer metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner Koper gelast. 2 aansluitingen, oranje slang 2021	Geen inbreuken vastgesteld	JA

88	12/05/2026	1-WDR-889	RENAULT	KRAAM	B	3 braadpannen Landmann 004413 12 KW 1 hotdogtoestel Junger	1e onstspanner op fles manometer 0.5 bar metalen slang EN ISO 10380 sectioneerkraan 2e ontspanner 30 mbar Koper geperst. 4 toestellen elastomeren slang 2021 na stopkraan	Geen inbreuken vastgesteld	JA
----	------------	-----------	---------	-------	---	---	---	-------------------------------	----

ORIGINEEL

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Contactpersoon: TOM CAUWELIER, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0069135502

Contractnummer: 1019773/1000

Verslagnummer: GEN/35/15374774/00/NL/000

VERKINDERE BVBA
Lodewijk De Raetlaan, 17
8870 Izegem
België

• Uw gegevens
Ref:

• Interventiegegevens
Plaats: VERKINDERE BVBA
Lodewijk De Raetlaan, 17
8870 Izegem
Datum: van 08/05/2026 to 12/05/2026
Uitgevoerd door: GEERT GRIMONPREZ

VERSLAG VAN CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

INSTALLATIE: ZIE TABELLEN IN ONDERHAVIG VERSLAG

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het Boek IV van de Codex over het welzijn op het werk, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines. De controle op basis van de minimumvoorschriften voor de elektrische uitrustingen van de machines en de bestaande elektrische installaties volgens dat koninklijk besluit is niet opgenomen in dit verslag

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

BASIS VAN HET ONDERZOEK

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- AREI - KONINKLIJK BESLUIT VAN 08/09/2019 TOT VASTSTELLING VAN BOEK 1 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING, BOEK 2 BETREFFENDE DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP HOOGSPANNING EN BOEK 3 BETREFFENDE DE INSTALLATIES VOOR TRANSMISSIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE (B.S. 28/10/2019)

INDELING VAN HET VERSLAG

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN EN ALGEMENE INFORMATIE
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

BESLUIT

- De in dit verslag beschreven elektrische installatie voldoet aan de hierboven vermelde voorschriften.
- Wij raden u aan om rekening te houden met de opmerkingen en/of aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd worden.

Uitgiftedatum : 13/05/2026

Aantal blz.: 12

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal





Blz: 2 / 12
Verslagnummer: GEN/35/15374774/00/NL/000
Contractnummer: 1019773/1000

I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN EN ALGEMENE INFORMATIE

1. Algemeen

Referentieartikel(s)

KB 08/09/2019: B1 7.11.2; 7.101.2 - Aanhangwagens

Aardingsschema's:

Plaats(en)/transfo / bron

Schema TT

Voor wagens, containers, kramen, mobiele eenheden zijn deze gevoed via een tweefasig of driefasig stopcontact. (aarding voorzien via aansluitsnoer, zie ook opmerking F1)

Schema IM Voor de installaties van de groepen. (Verbinding tussen nulgeleider en beschermingsgeleider)

Bedrijfsspanning(en):

Plaats(en)

Bedrijfsspanning : 1N (mono) 230V

Voor wagens, containers, kramen, mobiele eenheden; via tweefasig stopcontact. (tenzij anders vermeld in de tabellen van dit verslag.)

Bedrijfsspanning : 3N400/230V

Voor de groepen, generatoren beschreven in dit verslag.

2. Uitwendige invloedsfactoren

AD 2-4; BB2; BC3

3. Omschrijving

Zie punt V: TABELLEN

4. Algemene informatie

De onderstaande informatie heeft betrekking op de niet-huishoudelijke elektrische installaties wanneer deze worden gecontroleerd op basis van het Koninklijk Besluit van 8 september 2019 ("AREI", Boek 1, 2 of 3, naargelang het geval), zie rubrieken "Basis van het onderzoek" en "Algemene technische karakteristieken en algemene informatie". Deze informatie betreft het in herinnering brengen van bepaalde voorschriften. De volledige voorschriften zijn terug te vinden in het Koninklijk Besluit.

Conform het "AREI", is de eigenaar, beheerder of uitbater van een niet-huishoudelijke elektrische installatie er onder meer toe gehouden:

- de documenten bedoeld in afdeling 3.1.2. van het "AREI" en ieder ander noodzakelijk document voor de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek ter beschikking te stellen van het erkend organisme;
- zich ervan te vergewissen dat:
 - o de gelijkvormigheidscontroles vermeld in hoofdstuk 6.4. van het "AREI" werden uitgevoerd;
 - o de controlebezoeken vermeld in hoofdstuk 6.5. van het "AREI" werden uitgevoerd;
 - o de gelijkvormigheidscontroles en de controlebezoeken het geheel van de installaties omvatten.
- het of de dossier(s) van de elektrische installatie samen te stellen.

De verschillende documenten waarnaar in het "AREI" wordt verwezen, zullen worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie (schema's, plannen, diverse documenten zoals risicoanalyses, enz.).

De schema's, plannen en documenten bevatten op ondubbelzinnige wijze het nummer, de versie en de datum van de versie (afdeling 3.1.2. van de Boeken 1 en 2).

Het dossier van de elektrische installatie bevat tevens het verslag van de gelijkvormigheidscontrole en van het laatste en voorlaatste controlebezoek van de elektrische installatie.

Na elke belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding dient de eigenaar, beheerder of uitbater een nieuwe gelijkvormigheidscontrole laten uitvoeren.

Wanneer documenten, waarnaar in ons verslag wordt verwezen, worden bijgewerkt of gewijzigd na ons bezoek, verzoeken wij u om de nieuwe documenten systematisch bij onze volgende controle voor te leggen.

Onze controles hebben enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

De documenten die zijn vermeld onder "te voorzien" in de voorgaande rubriek, moeten worden opgesteld en voorgelegd bij de volgende controle. Hetzelfde geldt voor alle ontbrekende informatie en documenten die zijn vermeld in de rubrieken "Inbreuken" en/of "Opmerkingen". Het is dus mogelijk dat bij de volgende controle bijkomende inbreuken of opmerkingen vermeld worden.

Wijzigingen aan de elektrische installatie uitgevoerd om bepaalde inbreuken of opmerkingen op te lossen, kunnen in sommige gevallen andere inbreuken of opmerkingen tot gevolg hebben.

De eventuele risicoanalyses en de documenten die uit deze risicoanalyses voortvloeien (bijvoorbeeld de lijst van veiligheids- en/of kritische installaties, de lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten, enz.) worden opgesteld door de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie, en dit onder zijn verantwoordelijkheid. In de risicoanalyses wordt duidelijk aangegeven welke preventiemaatregelen moeten worden genomen.

II. METINGEN EN PROEVEN

1. Aardingssysteem

Aardingssystemen verbonden met de installatie
Zie opmerking F1

2. Isolatiemetingen

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

3. Meetapparatuur

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

4. Diverse

De installaties beschreven in onderhavig verslag zijn gelegen op volgende locaties;

Adres A: VERKINDERE BVBA, Lodewijk De Raetlaan 17, 8870 Izegem
Adres B: JAN BREYDELSTADIUM, Olympialaan 22, 8200 Brugge
Adres C: SCHIERVELDESTADION, Diksmuidsesteenweg 374, 8800 Roeselare
Adres D: LE CANONNIER, Stadionstraat 33, 7700 Moeskroen
Adres E: VERSLUYS ARENA, Leopold Van Tyghemlaan 62, 8400 Oostende
Adres F: HYPPODROOM, Waregem
Adres G: PITTEM LETTRAL

III. INBREUKEN

Nihil

IV. OPMERKINGEN

NOTA

- F1 Spreidingsweerstand van de aardelektrode : enkel de continuïteit van de aardgeleider werd nagegaan en goed bevonden. Bij gebruik dient steeds een reglementaire aarding te worden voorzien.
- F2 De beschermingsgraad (IP) van de gebruikte contactstoppen en de connectorcontactstoppen zijn aangepast aan de uitwendige invloedsfactoren.(In orde bevonden)
- F3 De installatie, dewelke het voorwerp uitmaakt van huidig verslag, is enkel toegankelijk voor personen BA4/BA5; zijnde personen voldoende op de hoogte van de gevaren te wijten aan de elektriciteit.
- F4 De hoger vermelde installatie is geschikt voor aansluiting op het stroomnet waar de mogelijke kortsluitstroom ter hoogte van de verliesstroomschakelaar de 3KA niet overschrijdt.
- F5 Een aangepaste beveiliging tegen overbelasting is steeds te voorzien stroomopwaarts voor de beschreven installatie in onderhavig verslag.
- F6 Het chassis van de wagen is verbonden met de aarding.
- F7 We nemen voorbehoud van de niet zichtbare en / of onbereikbare delen van de installatie.
- F8 Test verliesstroomschakelaar door indrukken testknop in orde bevonden.
- F9 Enkel de elektrische installatie weergegeven in onderhavig verslag valt onder het onderzoek.
- F10 De elektrische installatie heeft geen vaste opstelling.

V. TABELLEN

Zie volgende pagina(s)



	DATUM KEURING	NUMMER- PLAAT	TYPE	BESCHRIJVING	ADRES VAN OPSTELLING zie *(1) onderaan	GEPLAATSTE DIFFERENTIEEL	KRINGEN	TOESTELLEN	OPMERKINGEN (O) INBREUKEN (I)	CONFORM
1	12/05/2026	UKT-999	DROWA	KRAAM	A	40/0.03	2x20A / type B	Stopc. & verlichting Koelinstallatie Isolatie: 15.7 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksel ontbreekt van bord	JA
2	12/05/2026	UKT-998	DROWA	KRAAM	A	40/0.03	2x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie Isolatie: 18 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksel ontbreekt van bord	JA
3	12/05/2026	UKU-016	DROWA	KRAAM	A	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03	Bord 1 : 2 x C20; 1 x C16 Bord 2: 3 x C20	Stopc. & verlichting Frigocel Isolatie: 25 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: kringen benoemen,	JA
4	12/05/2026	UKU-014	DROWA	KRAAM	A	40/0.03	1 x C20 1 x B20	Stopc. & verlichting Frigocel Isolatie: 17 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksel ontbreekt van bord en gevaardriehoek ontbreekt	JA
5	12/05/2026	UKU-015	DROWA	KRAAM	A	40/0.03	2x20A / type B	Stopc. & verlichting Frigocel Isolatie: 18 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksel ontbreekt van bord + kabelinvoer nazien	JA
6	12/05/2026	QBN-479	DROWA	KRAAM	B	40/0.03	3x20A / type C	Stopc. & verlichting Frigocel Isolatie: 780 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
7	12/05/2026	QBN-477	DROWA	KRAAM	B	40/0.03	3x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie Afzuiginstallatie	Geen inbreuken vastgesteld	JA



								Isolatie: 22 Mohm		
8	12/05/2026	QBN-478	DROWA	KRAAM	A	40/0.03	3x20A / type C	Stopc. & verlichting Frigocel Isolatie: 185 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
9	12/05/2026	QCW-311	DROWA	KRAAM	A	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie Isolatie: 13 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: 2 vijzen stuk, deksel van bord ontbreekt	JA
10	12/05/2026	UTL-706	DROWA	Frituur	B	40/0.03	3x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Frigo "Tefcold" Afzuiginstallatie Isolatie: 107 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
11	12/05/2026	QCW-310	DROWA	Frituur	B	40/0.03	4x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Kleine frigo Tefcold Afzuiginstallatie Isolatie: 135 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
13	12/05/2026	UUG-074			A	40/0.03	4x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Isolatie: 135 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
14	12/05/2026	QEQ-185	DROWA	Frituur	B	40/0.03	1x16A / type C 3x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Frigo "Tefcold" Afzuiginstallatie Isolatie: 270 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
17	12/05/2026	Q-AEB-073	DROWA	Frituur	B	40/0.03	1x16A / type C 4x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Frigo Diamond Koffiezetmachine Hendi 2 kleine digitale schermen Isolatie: 350 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
18	12/05/2026	1-CAJ-173	RENAU LT	Frituur + Hamburger	A	40/0.03	3x20A / type C (1res) 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Afzuiginstallatie Diepvries Verslyppe	Geen inbreuken vastgesteld	JA



								Frigo groen model Isolatie: 117 Mohm		
20	12/05/2026	1-QDD-996	DROWA	Tapwagen JUP	A	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel, toogfrigo, coca cola frigo Isolatie: 29 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksel van bord ontbreekt	JA
21	12/05/2026	1-QDD-998	DROWA	Tapwagen JUP	B	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel, toogfrigo	Geen inbreuken vastgesteld	JA
22	12/05/2026	1-QDD-994	DROWA	Tapwagen JUP	A	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel, toogfrigo, coca cola frigo Isolatie: 77 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: Deksel ontbreekt	JA
23	12/05/2026	1-QCZ-509	DROWA	Tapwagen JUP	B	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel, toogfrigo, coca cola frigo Isolatie: 821 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
24	12/05/2026	1-QDA-231	DROWA	Tapwagen JUP	A	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel, toogfrigo, coca cola frigo Isolatie: 140 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
25	12/05/2026	1-QDA-230	DROWA	Tapwagen JUP	A	25/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel, toogfrigo, coca cola frigo Isolatie: 8 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
26	12/05/2026	1-QDE-008	DROWA	Tapwagen NEU	B	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel, toogfrigo, coca cola frigo Isolatie: 1.6 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
27	12/05/2026	1-QDE-012	DROWA	Tapwagen NEU	A	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie "GUNTER" Isolatie: 11.65 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld Kringen benoemen	JA
28	12/05/2026	1-QDE-014	DROWA	Tapwagen NEU	B	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie "GUNTER" Isolatie: 5.6 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
31	12/05/2026	1-VLE-114	RENAU LT	Frituur	A	40/0.03A	3x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Frigo "IBERNA" Isolatie: 224 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
32	12/05/2026	QHU-850	DROWA	Kraam	A	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Frigocel Isolatie: 150 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA



36	12/05/2026	1-QED-338	DROWA	Frituur	A	40/0.03	4x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Frigocel Frituur Kleine frigo Diamund Isolatie: 125Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
43	12/05/2026	1-QBI-017	DROWA	Kraam	B	40/0.03	4x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel 3 kleine digitale schermen Isolatie: 136 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksel ontbreekt van bord	JA
44	12/05/2026	QGG-206	DROWA	Kraam	B	40/0.03	3x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Friteuze Bautscher Isolatie: 140 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
46	12/05/2026	QGU-791	DROWA	Combi 1	F	40/0.03	3x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Frigo Diamond Isolatie: 772 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
50	12/05/2026	Q-AHL-763	DROWA	Tapwagen VIP	A	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03A	Bord 1: 4x20A / type C 1x16A / type C Bord 2: 1x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Frigo coca-cola Isolatie: 5 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
54	12/05/2026	QHV-360	DROWA	Combi 2	A	40/0.03	3x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Isolatie: 28 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
55	12/05/2026	QHV-520	DROWA	Combi 3	A	40/0.03	3x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Frigo Tefcold Isolatie: 103 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
56	12/05/2026	Q AHV-305	DROWA	Tapwagen	A	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03A	Bord 1: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord 2: 1x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Isolatie: 32 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
57	12/05/2026	Q-AHL-762	DROWA	Tapwagen	F	Bord 1: 40/0.03	Bord 1: 2x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel	Geen inbreuken vastgesteld	JA



Blz: 10 / 12
Verslagnummer: GEN/35/15374774/00/NL/000
Contractnummer: 1019773/1000

						Bord 2: 40/0.03A	1x16A / type C Bord 2: 1x20A / type C	Frigotoog Isolatie: 32 Mohm	O: deksel van bord 1 ontbreekt	
58	12/05/2026	QIL-751	DROWA	Kraam	A	40/0.03	2x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Isolatie: 135 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: Deksel ontbreekt	JA
61	12/05/2026	Q-AEA 983	A	Kraam	B	40/0.03	4x20A / type C 1x16A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel 5 kleine digitale schermen Isolatie: 5.3 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
64	12/05/2026	1-QEL-367	HARLE Y	Kraam	A	40/0.3A 40/0.03A (In serie !)	1x10A 5x16A 1x20A	Stopc. & verlichting Frigo Bosch Isolatie: 200 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
66	12/05/2026	1-QCP-868	DROWA	Kraam	A	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03A	Bord 1: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord 2: 3x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Isolatie: 510 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksels ontbreken van borden.	JA
67	12/05/2026	1-QCT-442	DROWA	Kraam	B	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03A	Bord 1: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord 2: 3x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Friteuze Bartscher 1 klein digitaal scherm Isolatie: 300 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: deksel van bord rechts ontbreekt	JA
68	12/05/2026	1-QDS-747	DROWA	Tap wagen JUP	F	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03A	Bord 1: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord 2: 1x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie "GUNTER" Isolatie: 124 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
69	12/05/2026	Q-AKG-550	DROWA	Tapwagen JUP	B	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03A	Bord 1: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord 2: 1x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie "GUNTER" Isolatie: 35 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
72	12/05/2026	1-QER-433	DROWA	Kraam	B	Bord 1: 40/0.03 Bord 2: 40/0.03A	Bord 1: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord 2:	Stopc. & verlichting Koelcel 3 kleine digitale schermen Isolatie: 350 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA



Blz: 11 / 12
Verslagnummer: GEN/35/15374774/00/NL/000
Contractnummer: 1019773/1000

							3x20A / type C			
74	12/05/2026	Q-AAD-336	DROWA	Tap wagen	B	Bord A: 40/0.03 Bord B: 40/0.03A	Bord A: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord B: 1x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Frigotoog Isolatie: 405 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
75	12/05/2026	Q-AAB-345		Tap wagen	A	Bord A: 40/0.03 Bord B: 40/0.03A	Bord A: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord B: 1x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Isolatie: 18 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
76	12/05/2026	Q-ABF-964		Tap wagen	A	Bord A: 40/0.03 Bord B: 40/0.03A	Bord A: 2x20A / type C 1x16A / type C Bord B: 1x20A / type C	Stopc. & verlichting Koelcel Isolatie: 18 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
77	12/05/2026	1-YCA_751	RENAU LT	Frituur	A	40/0.03A	2x20A type C 1x16A type C	Stopc. & verlichting Frigo "JUMBO LINE" Isolatie: 600 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
78	12/05/2026	1-XKA-013	RENAU LT	Frituur	A	40/0.03A	2x20A type C 2x16A type C	Stopc. & verlichting Oven UNOX Dampkap Frigo Isolatie: 11.82 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
79	12/05/2026	Q-ACN-796	DROWA	Kraam	B	40/0.03A	3x20A type C 1x16A type C	Stopc. & verlichting Koelinstallatie "GUNTER" Frigo Tefcold Isolatie: 300 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
80	12/05/2026	CONTAINER TYPE MS-101 SN: MS16100673			B	40/0.03A	3x20A type C 1x16A type C	Verlichting & stopc. Koelinstallatie "EXTRA LARGE 137I" Afzuigventilator 2 kleine digitale schermen Isolatie: 627 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld O: Deksel ontbreekt	JA
82	12/05/2026	CONTAINER TYPE MS-101 SN: MS16100669			A	40/0.03A	2x20A type C 1x16A type C	Verlichting & stopc. Koelinstallatie "EXTRA LARGE 137I" Afzuigventilator Isolatie: 344 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA



Blz: 12 / 12
Verslagnummer: GEN/35/15374774/00/NL/000
Contractnummer: 1019773/1000

83	12/05/2026	CONTAINER TYPE MS-101 SN: MS16100672			A	40/0.03A	2x20A type C 1x16A type C	Verlichting & stopc. Koelinstallatie "EXTRA LARGE 137I" Afzuigventilator Isolatie: 15 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
85	12/05/2026	Q-AFA-702	DROWA	Kraam (Pita)	B	40/0.03A	Bord 1 1x16A type C 2x20A type C Bord 2 3x20A type C	Verlichting & Stopcontacten Koelcel Oventje Bartcher Isolatie: 3Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
86	12/05/2026	Q-AFZ-715	DROWA	Kraam	A	40/0.03A	3x20A type C 1x16A type C	Verlichting & Stopcontacten Koelcel Isolatie: 15.62 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA
88	12/05/2026	1-WDR-889	Renault	Kraam	B	40/0.03	1 x 16A type C 1 x 20A type C	TL spots Stopcontacten Isolatie: 233 Mohm	Geen inbreuken vastgesteld	JA

*(1) De opstelling van diverse installaties worden weergegeven met een letter die beschreven is in onderhavig verslag onder rubriek II.4 Diverse

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be



040-INSP

Contactpersoon: TOM CAUWELIER, Druk

• Onze gegevens
Uw klantnummer: 0069135502

Contractnummer: 1019773/1000

Verslagnummer: GEN/35/15374774/00/NL/001

• Uw gegevens
Ref:

• Interventiegegevens
Plaats: VERKINDERE BVBA
Lodewijk De Raetlaan, 17
8870 Izegem
Datum: van 08/05/2026 to 12/05/2026
Uitgevoerd door: GEERT GRIMONPREZ

VERKINDERE BVBA
Lodewijk De Raetlaan, 17
8870 Izegem
België

OVERSLAG VAN PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

KENMERKEN

Soort gas: Propaan

Werkdruk: 37 mbar

Installatie: Industrieel Installatie van frituurwagens, broodjeswagens en combiwagens.
Voor beschrijving en plaats van onderzoek zie de bijlage van dit verslag.
Bestaand

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Code van goede praktijk
- Codex over het welzijn op het werk - BOEK III - Arbeidsplaatsen: Titel 3 Hoofdstuk III Sectie 7 artikel III.3-22§2

DETAIL VAN DE CONTROLE: zie volgende pagina

BESLUIT

De installatie werd conform bevonden met de basisdocumenten van het onderzoek.

De installatie mag onder gasdruk gebracht worden.

Zie ook de individuele besluiten in de bijlage.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 13/05/2026
Aantal blz.: 2
Bijlage(n): 1 PDF Document
Distributie: or.
cc.



DETAIL VAN DE CONTROLE

Dichtheidsproef bij een druk van 37 mbar

Dichtheidsproef bij de werkdruk

- op de gehele installatie stroomafwaarts van de teller of 1^e ontspanner (LPG, medische gassen)
- met manometer - en lekdetector

Checklist: 3500016

OBESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

Aanwezige verbruikstoestellen:

Voor de beschrijving van de diverse installaties, zie de bijlage.

De installaties beschreven in de bijlage zijn gelegen op volgende locaties;

Adres A: VERKINDERE BVBA, Lodewijk De Raetlaan 17, 8870 Izegem

Adres B: JAN BREYDELSTADIUM, Olympialaan 22, 8200 Brugge

Adres C: SCHIERVELDESTADION, Diksmuidsesteenweg 374, 8800 Roeselare

Adres D: LE CANONNIER, Stadionstraat 33, 7700 Moeskroen

Adres E: VERSLUYS ARENA, Leopold Van Tyghemlaan 62, 8400 Oostende

Adres F: HYPPODROOM, Waregem

Adres G: PITTEM LETTRAL

Leidingen:

Voor beschrijving zie de bijlage.

Schatting van het volume van de installatie: alle installaties < dan 5l

OPMERKINGEN

1) Voor opmerkingen van de diverse installaties zie de bijlage.

2) Aangezien de propaanflessen regelmatig vervangen worden, werden deze in dit verslag niet opgenomen en vallen dusdanig buiten het onderzoek.